

טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים

יש לבצע את בדיקת הנגישות ואם יימצא שחלק מהדברים אינם תקינים, יש להיעזר במדריך הנגישות לחנויות קטנות באתר מרכז המידע לנגישות.

לתשומת לבך: טופס זה אינו מהווה תחליף לתקנות. הטופס מייצג את עיקרי התקנות הנוגעות למרב העסקים הקטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר.

הטבלה המצ"ב מחולקת לפי 2 קטגוריות: נגישות למבנה והתאמות שירות לעסק.

עליך למלא את הטבלה במלואה ולציין ליד כל סעיף האם תקין או לא.

	תוצאה		נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) – ביצוע התאמות עד ל – 11/2017
	לא תקין	תקין	
	—	+	בדיקה
1	האם אפשר להגיע לפתח העסק?		
			לפני הכניסה לעסק יש רחבה פנויה בגודל 1.30X1.70 מ' או יותר, או 1.50X1.50 מ'. (הרחבה נקיייה לגמרי - אין בה ארגזים, מעמדים, פחים וכד')
			הרצפה עשויה מחומר קשיח ואין בה בליטות ושקעים.
2	האם אפשר להיכנס עם כיסא גלגלים?		
			ההפרש בין המדרכה לכניסה לא עולה על 1 ס"מ או שיש רמפה תקנית.
3	האם פתח העסק מספיק רחב?		
			רוחב הפתח (כאשר הדלת פתוחה) הוא 75 ס"מ או יותר.

		נגישות שירות – ביצוע התאמות עד ל – 11/2015	
תוצאה		בדיקה	
תקין / לא תקין			
		האם אפשר לפתוח את הדלת בקלות?	
			לא נדרש כוח רב כדי לפתוח את הדלת (ילד בן 5 יכול לפתוח את הדלת)
		האם אפשר להגיע מהפתח לעמדת השירות?	
			האם רוחב המעבר בין פתח עסק ועד עמדת השירות הוא 90 ס"מ לפחות?
			והאם לאורך המעבר יש לפחות שטח אחד בגודל גודל 1.30X1.70 מ' או 1.5X1.5 מ', המאפשר לאנשים בכיסאות גלגלים להסתובב?
		האם דלפק השירות נגיש?	
			האם דלפק השירות (או לפחות קטע ממנו באורך 90 ס"מ) נמוך מ-1.10 מ'?
		עוד כמה דברים קטנים...	
			על דלתות זכוכית יש מדבקות גדולות בשני צבעים שונים (אחד בהיר ואחד כהה).
			השלטים בעסק יהיו מנוסחים באופן פשוט וברור, כתובים באותיות ברורות ובצבע בולט.
			בכל החנות יש תאורה מספיקה כדי שאנשים עם מוגבלות ראייה לא יתקלו בחפצים ואנשים עם מוגבלות שמיעה יוכלו לראות את פני נותן השירות ולקרוא את שפתיו.
			וכמובן, שירות אדיב ומכבד.

שם + משפחה המבקר: _____ חתימת המבקר: _____