

## הנחיות קולחי גולן לתכנון מערכת ביוב

אבנ"י אית"ן

אודם

אורטל

אלוני הבשן

אליעד

אל-רום

אניעם

אפיק

בני יהודה

גבעת יואב

גשור

חד נס

חיספין

יונתן

כנף

כפר חרוב

מבוא חמה

מיצר

מעלה גמלא

מרום גולן

נאות גולן

נוב

נוה אטי"ב

נטור

נמרוד

עין זיון

קדמת צבי

קלע אלון

קשת

רמות

רמת

מגשימים

שעל

1. יש להתחבר להכנה קיימת בלבד
2. יש לגלות קו ראשי לפני תחילת עבודה.
3. שוחה בקוטר 60 ס"מ עד עומק 80 ס"מ.
4. שוחה בקוטר 80 ס"מ עד עומק 120 ס"מ.
5. שוחה בקוטר 100 ס"מ עד עומק 4 מטר+סולם.
6. מפל חיצוני מומלץ מפ.א. דרג 10 או פלדה.
7. מפל פנימי – יש להתקין T הפוך לרדת לתחתית שוחה ולהתקין זווית 45 מעלות או 90 מעלות.
8. במפל חיצוני מומלץ בתחתית המפל שתהיה 2 זווית 45 מעלות ולא אחת של 90 מעלות.
9. במעברים של קירות תומכים או מסלעות, מומלץ להתקין שרוול בקוטר 4" מעל הצינור הקיים.
10. יש לשמור על שיפוע של 1.5%.
11. בצינורות P.V.C יש להקפיד שהצינור יהיה SN-8.
12. במידה ומשתמשים בצינור גיבריט הוא צריך להיות בתוך יציקת בטון ולא באדמה.
13. אין התחברות ישירות לשוחת ביוב ראשית שלא בוצעה בה הכנה ללא אישור קולחי גולן.
14. בחניות יש להתקין תקרה תיקנית ולחבר אותה לפי פרט.
15. מומלץ להצמיד שירותים לקירות חיצוניים של הבית.
16. אין להתקין על קו ביוב זווית במקום שוחה.
17. אין לחתוך הגבהות ללא אישור קולחי גולן.
18. כיסוי וריפוד צינורות מומלץ חול טוף.
19. T.L שוחה ראשונה צריך להיות נמוך 20 ס"מ מתחת לגובה 0.0 של הבית
20. T.L שוחה אחרונה צריך להיות גבוה מ-20 ס"מ T.L שוחת ביוב ראשית.
21. בכל מקרה של שינוי מהתוכנית המאושרת, יש לקבל אישור בכתב מקולחי גולן.

\* הגשת התוכנית לקולחי גולן תהיה בצירוף טופס בקשה בלבד

לשאלות, ניתן לפנות לאייל שול - מנהל תפעול 050-7353366

