

טופס בטיחות עבור דוכן המשתמש בבלון גז בישול

בטיחות השימוש בגז בישול (גפ"מ – גז פחמימני מעובה)

בהתאם לת"י 5688 חלק 2 סעיף 5.21.2 לא יעשה שימוש בגז בישול ללא אישור מתקן גז ברמה 2 לפחות על התאמת המתקן (המערכת) לדרישות התקן הישראלי ת"י 158 ועל תקינות המערכת, וינקטו אמצעים המיועדים להבטיח כי לא תהיה פגיעה במערכת הגז, בצנרת ובחיבורים במהלך האירוע.

חיבורי הגז יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 158, באירוע הנמשך יותר מיום אחד תיבדק מערכת הגז מדי בוקר על ידי מתקין גז כנזכר לעיל.

מכלי גפ"מ נייחים (צוברים) ימוגנו ויטופלו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 158, מכלי גפ"צ מיטלטלים (גלילים) יותקנו במבנה מגן כנדרש בתקן הישראלי ת"י 158, או ימוגנו באמצעות שקי חול, לוחות פח, מבנה בטון וכדומה עד ל 75% מגובהם בתוספת כיסוי עילי, או יוטמנו בקרקע.


יינקטו אמצעים מספיקים כדי למנוע גישת אנשים לא מורשים למכלי הגפ"מ הנייחים והמיטלטלים, באמצעות גידור ושילוט מתאימים. מכלי הגפ"מ לא יוקמו במרחק קטן מ-3 מ' מאש גלויה, ולא במרחק קטן מ-1 מ' מצידוד חשמלי.

קראתי את כללי הבטיחות, והנני מתחייב לעמוד בכולם

שם _____

תאריך _____

חתימה _____



מנהל רישוי עסקים- רונן פלר

מועצה אזורית הגליל העליון, ד.ג. גליל עליון 1210000
טל': 04-6816345 / 052-4406709 פקס: 04-6816636
אתר: www.galil-elion.org.il / דוא"ל: ronenf@galil-elion.org.il

הגליל העליון אופי של מקום