

הנחיות להכנת הגשה סניטרית במ.א. מטה יהודה

- 1- יש חובה ברישום יועץ האינסטלציה - בטבלת שמות עורכי הבקשה, כולל פרטים מזהים ליצירת קשר.
- 2- יש להגיש נספח סניטרי באיכות הראוייה לבדיקה. הטקסט מוכרח להיות קריא וברור בכל חלקי הנספח בקובץ PDF וקובץ DWF
- 3- יש לשלוח למייל : ehuds@m-yehuda.org.il
- 4- על הנספח לכלול מדידה עדכנית הכוללת את כל תשתיות המים והביוב הקיימות כולל מדידת רשת עירונית כולל גבהים ונתיב זרימה.
- 5- על הנספח לכלול מדידה, העמדה, תכנון פיתוח, קומות, חתכים, תכנון אינסטלציה פנימי וחיצוני.
- 6- יש לסמן באופן ברור מה קיים, מה מבוקש, מה קיים להריסה.
- 7- בהגשת היתר למבנה חדש במגרש קיים יש להראות את כל מערכות הביוב והמים לכלל המבנים במגרש.
- 8- בישובים ללא ביוב יש לבטל בורות חלחול ולסמן אותם בצהוב-להריסה. יש לתכנן מיכל תת קרקעי אטום בנפח מינימלי של 10 מ"ק.
- 9- יש להוסיף כותרת מתאימה בכל מסגרות התנוחה המופיעות בנספח.
- 10- תרשים הסביבה נדרש להיות ברור והכולל את הדגשת המגרש המתוכנן.
- 11- סימון במקרא - ביוב מתוכנן וקיים ומים מתוכנן וקיים - חובה.
- 12- יש להציג בצורה ברורה ומובלטת את כל המערכות המתוכננות המופיעות בנספח הסניטרי - כולל נתוני תכנון (קטרים, עומק I.L. ו-T.L.) - חובה.
- 13- יש להציג סימון ורישום טקסט של שוחת הביוב / מערכת המדידה ראשית - מים, בהתחברות לרשת העירונית.
- 14- יש להציג באופן ברור את תוואי הרשת העירונית בחיבורי הבית גם ברחוב - מים וביוב כולל נתונים קיימים (קטרים ו-T.L. I.L.).
- 15- בחיבור ביוב חדש לרשת העירונית, יש להציג חתך לאורך הביוב קריא וברור - כולל סימון השוחה החיצונית למגרש (ברחוב) - חובה.
- 16- בתכנון בריכה פרטית - יש לעמוד בדרישות משרד הבריאות ובהנחיות חוק התכנון והבנייה. במיוחד -חיבור לביוב ע"י משאבה מחדר מכונות כולל מפרט "גמל" עליון 50 ס"מ מעל פני הקרקע וחיבור הזנת מים לחדר מכונות עם מז"ח