

תאריך :

אישור ביצוע תאום תשתיות לתוכנו

במסגרת בקשה להיתר בנייה/עבודה מס':

מהות היתר:

שם היוזם/המתכנן: פלאפון

שם התוכנית:

1. בתוכנו, יש לשמר על מרחק של לפחות חצי מטר(0.5 מ') מתשתיות המים והביוב. כל חריגה מרחק זה לא תאשר.
2. במקרה של פגעה בתשתיות מים או ביוב יש לדוח למנהל האחזקה של התאגיד טלפון : 09-9710807 וטלפון קונסטנטין בפלאפון 053-8211057
3. לתאגיד מי הרצליה אין מידע מעודכן על חיבורו ביוב וחיבורו מים היוצאים מהקוויים הראשיים לגבולות החלקות השונות. יש לעובד בזהירות רבה מאוד כדי לא לפגוע בחיבורו המים והביוב . כאשר ביצוע העבודות הנז בקידוח , יש לבצע חפירות גישוש לאייתור חיבורו המים והביוב ובדיקה עמוקם . כדי להימנע מפגיעה בחיבור הביוב והמים ולמנוע הזרמת בטון (בביצוע כלונסאות) למערכת הביוב.
4. התאגיד העביר ליוזם/המתכנן את תוכניות העדות של תשתיות המים והביוב הקיימות בפוליגון בו נדרש תאום התשתיות.
5. התאגיד מאשר שבוצעו תאום תשתיות לתוכנו. חובה על הקבלן המבצע לאמת הביצוע מול התאגיד לקבל אישור תאום ביצוע מההתאגיד לפני תחילת הביצוע בפועל.

היוזם / המתכנן :

חתימה /חותמת

שם פרטי ומשפחה

מאשר :

טליה ברוסה, מנהלת מחלקת הנדסה